

SPECYFIKACJA OFERTOWA

na: remont komina stalowego zewnętrznego wolno stojącego.

I. Zamawiający:

Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4 - Zakład Usług Komunalnych w Polanowie
76-010 Polanów, ul. Stawna 2
NIP: 4990465414 REGON : 003828679
Tel.:943188206 / fax.: 943188598
e- mail: zuk@polanow.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont komina stalowego zewnętrznego dymowego wolno stojącego znajdującego się przy kotłowni osiedlowej przy ul. Młyńskiej w Polanowie.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych .

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu komina stalowego zewnętrznego dymowego wolno stojącego o wysokości 38m.

Charakterystyka komina:

Komin stalowy jednoprzewodowy o wysokości H -38m (38,35) z konstrukcją wsporczą w postaci wieży kratowej. Średnica przewodu kominowego $D_z=813$ mm. Komin składa się z pięciu segmentów . Konstrukcję wsporczą komina stanowi wieża o wysokości 29,60m będąca przestrzenną konstrukcją ramowo-kratową o trójkątnym skokowo zmiennym przekroju . Wieża wykonana z trzech segmentów , spawanych rur o różnych średnicach.

Galeria na poziomie +16,50, +30,40, +34,00.

Drabina wejściowa spawana wykonana z ceowników C80 , pręty wejściowe gładkie .

Instalacja odgromowa z bednarki 40x2,5 mm .

Zakres prac do wykonania:

1.Naprawa uszkodzonego spawu krawężnika wieży wsporczej szt.1

- usunięcie spawu frezem palcowym, wykonanie nowego spawu
- wykonanie otworów spustowych $\varnothing 12$ mm , w każdym gniazd podpory krawężnika – 6szt
- oczyszczenie, osuszenie oraz pokrycie powłoką antykorozyjną wszystkich gniazd podpór

2.Wzmocnienie segmentu S3, oraz segmentu S4 komina stalowego

- wzmocnienie wykonać z kątowników 60x60x6 mm w ilości 8 szt, poprzez przyspawanie ich równomiernie po okręgu wzdłuż segmentu komina na zakończeniach oraz w środku długości wzmocnień (1,5, 3,0) należy przyspawać obwodowo poziome kątowniki wygięte promieniem komina, tworząc” sztuczne węzły „, wzmacniające i zmniejszające wyboczenie trzonu. Kątowniki należy przyspawać do blachy komina spoiną ocynkowaną, przemienną o dł. 100 mm, i w odstępach co 200 mm . Do spawania należy zastosować elektrody ER 1.46 lub EA , spawanie można również wykonać metodą MIG/MAC. Przed spawaniem kątowniki należy zabezpieczyć dwukrotnie farbą chlorokauczukową, lub silikonową.
- wykonać naprawę – przyspawanie zerwanych zawiasów, oraz spawy w okolicach kłap zamykających otwory wejściowe w podestach galerii .
- wykonać naprawę trzonu kominowego w miejscach przy króćcach pomiarowych poprzez usunięcie (wycięcie) króćców oraz przyspawanie łat z blachy grubości 8 mm w 4 msc.

- powierzchnie stóp fundamentowych oczyścić, odtłuścić, uzupełnić ubytki betonu, następnie zabezpieczyć powierzchnie powłoką bitumiczną np. DYSPERBIT DN-IZOLEX
 - dokręcić luźne śruby mocujące drabinę wejściową u wylotu komina
 - wykonać wymianę stalowej klapy rewizyjnej usadowionej przy podstawie komina
3. Malowanie powierzchni stalowej komina, konstrukcji wsporczej galerii, podstaw oraz ciągów kominowych.
- przygotowanie powierzchni stalowych pod malowanie poprzez hydro-piaskowanie myjką wysokociśnieniową .
 - malowanie komina stalowego oraz konstrukcji wsporczej powłoka antykorozyjna- podstawowa EPOKSYKOR AL następnie nałożyć dwie warstwy emalii epoksydowej chemoodpornej.
 - galerie i ciągi komunikacyjne należy wymalować kolorze żółtym .
 - malowanie bednarek uziemiających komina i konstrukcję wsporczą w żółtozielone pasy.
- W załączniku rysunek techniczny komina.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1lipiec.2019r. – 31.sierpień.2019r.

V Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena – cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym.

VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:

1. Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że posiada uprawnienia do wykonania prac przedstawionych w ofercie.
2. Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada potencjał osobowy i techniczny do wykonania zamówienia.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać w sekretariacie - Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ul. Stawna 2 76-010 Polanów w terminie do dnia 07.06.2019r.
2. Wykonawca ma prawo do złożenia jednej oferty, cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „ Remont komina”.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:

1. Zbigniew Sierocki - tel. 502 489 750
2. Andrzej Drzewiecki – tel.94 3188206